




CERTIFICACIÓN OFICIAL MEXICANA ANCE

NMX-J-511-2011

APROBACIÓN NORMA OFICIAL MEXICANA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

NOM-001-SEDE-2012

NORMAS DE REFERENCIA NACIONALES (RECUBRIMIENTOS)

NMX-D-122
NMX-004

NMX-H-074
NMX-013

NORMAS DE REFERENCIA INTERNACIONALES

ASTM 635A
NF A 91-102
NFX 41002

NF A 91-122
NF A 91-121
NFEN 12330

CARACTERÍSTICAS

TIPOS DE ACABADO.

- Electrozincado
- Galvanizado por inmersión en caliente
- Recubrimiento en Epóxico
- Tropicalizado
- Recubrimiento de PVC

ALEACIONES.

- Acero inoxidable (304L y 316L)
- Zinc + Aluminio

TOTAL DE HILOS POR CHAROLA

- 31 Hilos sentido corto
- 5 Hilos sentido largo

CÓDIGO.

- CH-54-50EZ
- CH-54-50EP
- CH-54-50GAC
- CH-54-50I304L
- CH-54-50I316L
- CH-54-50-TRO
- CH-54-50BM

CAPACIDAD DE CARGA

- 22.50 Kg/m entre apoyos a 1.50 m
- 18.50 Kg/m entre apoyos a 1.80 m

INFORMACIÓN FÍSICA

- Longitud por tramo: 3000 mm
- Hilo longitudinal: Ø 3.9 cada 50 mm
- Hilo transversal: Ø 3.9 cada 100 mm
- Peso neto: 2.0475 Kg.



Underwriters
Laboratories



DIFERENCIAS COMPETITIVAS


Doble hilo



Borde de seguridad



Uniones rápidas



Mayor área de cableado



VISTA FRONTAL

